

Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno

- Rekonstrukce plynové kotelny vč. dodávky kotlů - 800 kW

Termín realizace: 02/2013 - 04/2013

Objednatel: Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů



WOLF		GKS-Eurotwin-K-800	gas fired condensing boiler - model	plynový topný kotel- Typ	Gasbrenn kessel -
001080 / 1521	Production-/Series no.	Výrobní / sériové číslo	Herstell-/Series		
2011	Year of manufacture	Rok výroby	Herstelljahr		
Mat.-Nr.: 8908033					
P=561-748	kW	Heat output range (80/60°)	Výkon (80/60°C)	Wärmeleistung (80/60°C)	
800	kW	Heat output (40/30°C)	Teplotní výkon (40/30°C)	Nennwärmeleistung (80/60°C)	
O = 572 - 762	kW	Heat input range	Teplotní zatížení	Belastungsbert	
CE 11					
CE-0085BM7032					
PG					
105	°C	max. flow temp.	Max. výstupní teplota	max. Vorlauftemp.	
PMS = 6	bar	max. operating pressure	Max. provozní tlak	max. Betriebsdr.	
9.1	bar	Test pressure	Zkušební tlak	Prüfdruck	
670	ltr	Water capacity of Boiler (approx)	Vodní objem	Wassermhalt	
		Designated country / category GB/II 240P	Země určení / Kategorie CZ/II 240P SK/II 240P	Bestimmung Kategorie DE/II 240P AT/II 240P LU/II 240P	
08908031521001080					

